

FIRMA USŁUGOWA "ALFA"
Kompleksowa Ochrona
Przeciwpożarowa
Legnica ul. Fredry 22/5
tel/fax 76/721-86-94; kom. 692-
133-449

**PROTOKÓŁ BADANIA
WYDAJNOŚCI
ORAZ PRZEGLĄDU I
KONSERWACJI
HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH DN
80**

Obiekt: **MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z
o.o.**
Adres: **Lubin ul. Zielona 1**

Przeгляд dnia
2019-05-07

Przeгляд ustalili: **Leszek Pabian - F.U. „ALFA” Legnica (wykonawca) i mgr inż. Krzysztof Morawski - Dyrektor ds.
Technicznych (zleciennodawca) na dzień: 2019.05.07.**

Hydrant nr 1 - DN 80 - pomiędzy kwaterą
nr 1, a kwatera nr 2

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
07.05.2019	10:00	0,52	26,00	0,20	10,00

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

a b c d e

Hydrant nr 2 - DN 80 - przy budynku
administracyjnym

Data	Godzina	ps [MPa]	DP	p [MPa]	Q [dm ³ /s]
07.05.2019	10:20	0,52	26,00	0,20	10,00

Uwagi:

DN: 80

Czynności okresowe: Hydranty zewnętrzne

a b c d e

Następny przegląd:

Maj - 2020 rok

Dane do programu wprowadził: **Leszek Pabian - 2019.05.07.**
(czytelny podpis i data)

SPECJALISTA
ds. przeciwpożarowych

Leszek Pabian
dyplom SCHR, Nr 702/VI/E/05 z dnia 11.05.1985r
specjalność: ochrona przeciwpożarowa
(wykonawca) (pieczęćka
i czytelny podpis)